

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Ralf Müller Installateurmeister

Mühlenweg 3a • 18211 Rethwisch

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011


erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe W3, Werkstoffe: pe, pvc

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 28.06.2018 bis 27.06.2023 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0313
Revisionsdatum: 28.06.2018
Datum der Erstzertifizierung: 28.06.2018



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
Geschäftsbereich Tiefbau


Verantwortliche Fachaufsicht

Wasser Ralf Müller
Dipl.-Ing. Helga Block (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

PE Hartmut Schmidt
Dipl.-Ing. Helga Block (Stellvertr.)

Registrier-Nr.: 10.05.0313
Revisionsdatum: 28.06.2018
Datum der Erstzertifizierung: 28.06.2018



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
Geschäftsbereich Tiefbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement